

## 附件二：

### 水流指示器产品证书转换确认检验方案

#### 1、检验依据：

GB5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器》

#### 2、检验项目及样品数量：

结构形式	检验项目	样品数量
法兰式	6.5.3、6.8	1
沟槽式	6.5.3、6.8	1
对夹式	6.5.3、6.8	1
螺纹式	6.5.3、6.8	1
马鞍式	6.5.3、6.8、6.16	2
其他式	6.5.3、6.8	1

注：只选取最大公称直径水流指示器进行试验，其它差异项由企业提供符合性声明。

#### 3、检验周期：

40天。